

Délégation départementale de la Meuse
Service Santé Environnement / Unité Eau

Affaire suivie par : A. GLORIAN
Téléphone : 03 29 76 84 36
Courriel : ARS-GRANDEST-DD55-VSSE@ars.sante.fr

Bar-le-Duc, le 21 août 2026

Destinataire(s) :
CA DU GRAND VERDUN
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA MEUSE
MAIRIE DE BELLERAY
MAIRIE DE DUGNY-SUR-MEUSE
VEOLIA EAU

**Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

CA DU GRAND VERDUN

Prélèvement : 00128179
Unité de gestion : 0678 CA DU GRAND VERDUN
Installation : UDI BELLERAY
Point de surveillance : 0000001091 CITES USINOR BILLEMONT/DUGNY
Commune : DUGNY-SUR-MEUSE
Localisation exacte : 2 CHEMIN DE LA HAIE, ROBINET CUISINE

Prélevé le : **12 août 2026 à 09h43**
par : N. THOMAS, EUROFINS
Type d'eau : EAU DISTRIBUÉE DESINFECTÉE

Analyses effectuées par : EUROFINS HYDROLOGIE EST 5401
Type de l'analyse : A Référence laboratoire : 26M070492-001

T SISE : 21/08/2026

Mesures terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	21,4 °C				25,00
Couleur (qualitatif)	0				
Aspect (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
pH	7,5 unité pH			6,50	9,00
Chlore total	<0,05 mg(Cl ₂)/L				
Chlore libre	<0,05 mg(Cl ₂)/L				

Commentaires

Résultats d'analyses	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1 NFU				2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bactéries aérobies revivifiables à 22°- 68h	3 n/mL				
Bactéries aérobies revivifiables à 36°- 44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL				0

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)

Délégation départementale de la Meuse - 11 rue Jeanne d'Arc CS 50549 - 55013 BAR-LE-DUC Cedex
Siège régional : 3 Boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX - Tél. 03 83 39 30 30 - www.ars.grand-est.sante.fr

Résultats d'analyses	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/100mL		0		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Titre hydrotimétrique	28,8 °f				
Titre alcalimétrique complet	25,0 °f				
MINERALISATION					
Chlorures	15 mg/L				250,00
Sulfates	20 mg/L				250,00
Calcium	110 mg/L				
Conductivité à 25°C	580 µS/cm			200,00	1 100,00
Magnésium	3,3 mg(Mg)/L				
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	0,8 mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		
Nitrates (en NO3)	30 mg/L		50,00		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,6 mg/L		1,00		

Conclusion sanitaire sur l'ensemble des résultats

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Préfète,
Pour la directrice générale de l'ARS,
Par délégation,
La responsable du Service Santé
Environnement,



Emilie BERTRAND